

Egenkontroll

Anläggnings-ID (6 siffror) – **Obligatoriskt**

	För- och efternamn
Telefon till fastighetsägaren	Fakturaadress
E-post till fastighetsägaren	Postnummer och ort

Anläggningens adressuppgifter

Fastighetsägare	Fastighetsbeteckning
Anläggningsadress	Postnummer och ort
Installationsdatum	Kommun för anläggningen

Egenkontroll		Eventuell åtgärd
Slamavskiljare och slamnivå Är det vatten i samtliga tre kammare? Är det mer än 20 cm yt slam i någon av de tre slamkammarna?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Saknas vatten i kamrarna, återfyll. Vid mer än 20 cm yt slam beställ slamtömning.
Biosteg Bubblar det lika mycket i biostegen? Är det mer än 10 mm biofilm på biofiltren?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om det bubblar olika, justera med kranarna (om det finns på er modell). Vid mer än 10 mm biofilm, spola filtren med vattenslang i samband med slamtömning eller innan återfyllning.
Servicebrunn och Luftpump Är luftpumpen igång? Är slanganslutningar täta? Finns det något vatten i servicebrunnen? Fungerar larmet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Är luftpumpen inte igång, kontrollera att det finns ström i uttaget. (Dra ur strömsladden och kontrollera att larmlampen signalerar).
Klarvattensteg och Partikelfilter Är partikelfiltret rensolat? Ligger vattennivån i underkant av den gula slangen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Ligger vattennivån över den gula slangen kontakta Ecotech Service.
Fosforfilter Är vattnet ovanpå filtret klart eller grumligt? Vilket pH-värde har vattnet ovanpå fosforfiltret?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Utföres med en kalibrerad digital pH-mätare (VOLT CRAFT PH-100 ATC) ovanpå grusmaterialet i fosforsäcken.
Utloppsvatten Är vattennivån i underkant av utloppsröret?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om inte så kontakta er anläggare.

Underskrift

Datum för Egenkontroll
Underskrift
Namnförtydligande